

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 240 DEL 29/11/2017

OGGETTO:

Registrazione spesa per attività di ripristino sull'impianto antincendio della residenza Corte Maddalene. - CIG Z66144E62F originario - CIG ZDD1FD817A.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore attribuendo al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23.03.2017 ad oggetto: "relazione sull'attività svolta nell'anno 2016. Programma delle attività per l'anno 2017. Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2016 e programma delle attività per l'anno 2017 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio. Dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziaria e dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

RILEVATO che con decreto del direttore n. 167 del 15/06/2015 è stato affidato, con RDO su MEPA n. 816242, il servizio di manutenzione degli impianti antincendio della sede dell'ESU e delle residenze di Vicolo Campofiore 2/b, Via Mazza 5, Piazzale Scuro 12 e Corte Maddalene n. 5 per il periodo 01.06.2015 - 31.05.2018. alla ditta LERCO ANTINCENDI S.R.L. con sede in Via Frà Granzotto n. 3, 37039 Tregnago (VR), P.IVA 04369880234;

CONSIDERATO che il punto 7.4.3 Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti: assoggettamento a franchigia del Capitolato tecnico al bando "antincendio per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione la mercato elettronico per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio prevede che al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto il fornitore è tenuto ad intervenire eliminando le eventuali anomalie riscontrate negli impianti provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle componenti guaste o logorate salvo preventivo e conferma del medesimo da parte dell'aggiudicatario;

DATO ATTO che in data 21/08/2017 il sistema antincendio di Corte Maddalene segnalava malfunzionamenti;

PRESO ATTO che a seguito di verifiche opportunamente eseguite dal Geom. Sitta e dal Geom. Volpato, responsabili tecnici dell'Ufficio Patrimonio dell'ESU di Verona come opportunamente relazionato con nota datata 22/08/2017 registrata al prot. aziendale al n. 0001969/2017 del 29/08/2017 pos. n. 38/1 dal Geom. Sitta , è risultato che:

- a. l'allarme era dovuto ad un malfunzionamento dell'alimentatore di rete (fuori uso);
- b. le PORTA REI stanza 206 hanno le cerniere in fase di cedimento;
- c. l'estinguente va sostituito (intervento triennale previsto da normativa) per 24 estintori;

RILEVATO che alla ditta affidataria del servizio di manutenzione dell'impianto antincendio, Lerco Antincendi s.r.l., è stato chiesto l'intervento immediato e urgente per la risoluzione della problematica relativa all'alimentatore fuori uso;

CONSIDERATO che la ditta affidataria ha eseguito l'intervento sostituendo l'alimentatore guasto sostituendolo temporaneamente con un Alimentatore "muletto" in previsione della sostituzione definitiva con uno originale (l'originale non era disponibile per periodo di chiusura estiva delle aziende);

CONSIDERATA la necessità di richiedere alla ditta Lerco Antincendi s.r.l. la contestuale elaborazione del preventivo di costo per l'intervento di sostituzione dell'alimentatore e dei costi relativi agli altri interventi da porre in essere;

VISTO il preventivo (totale complessivo scontato pari ad € 2.508,10 oltre IVA) trasmesso in data 18/10/2017 dalla ditta Lerco Antincendi s.r.l. con il quale si quantificavano i costi i come da dettaglio di seguito riportato:

- alimentatore "muletto" per uso tampone - € 551,00 oltre IVA,
- alimentatore originale INIM IPS24160 carica batterie 27,6 V - € 302,10 oltre IVA,
- PORTA REI stanza 206 - sostituzione cerniere in fase di cedimento – 1.537,10 con relativi lavori di muratura oltre iva,
- sostituzione dell'estinguente (intervento triennale previsto da normativa) per 24 estintori – costo unitario € 25,00 – totale € 570,00 esente IVA,
- Franchigia da contratto € -150,00;

RILEVATO che sulle attività di cui al punto precedente è stato considerato lo sconto di gara pari al 5% sugli importi lordi;

RILEVATO che per il compenso delle attività è previsto un valore economico limite di franchigia con un limite massimo di 150,00 euro;

DATO ATTO che si rende necessario registrare la spesa complessiva di € 2.658,10 oltre IVA per gli interventi su impianto e porte antincendio al lordo della franchigia pari ad € 150,00;

RICHIAMATO, l'art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento aziendale per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 13.03.2017;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 13.02.2017 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale della Corruzione 2017-2019;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di affidare l'attività di ripristino per il regolare funzionamento dell'impianto antincendio della Residenza di Corte Maddalene giusto preventivo del 22/08/2017 per un importo di € 2.508,10 oltre IVA complessivi scontati come da dettaglio di seguito riportato:
 - alimentatore "muletto" per uso tampone - € 551,00 oltre IVA,
 - alimentatore originale INIM IPS24160 carica batterie 27,6 V - € 302,10 oltre IVA,
 - PORTA REI stanza 206 - sostituzione cerniere in fase di cedimento (inclusi lavori di muratura) – 1.537,10 oltre iva,
 - sostituzione dell'estinguente (intervento triennale previsto da normativa) per 24 estintori – costo unitario € 25,00 – totale € 570,00 esente IVA,
 - Franchigia da contratto € -150,00,

alla ditta LERCO ANTINCENDI S.R.L. con sede in Via Frà Granzotto n. 3, 37039 Tregnago (VR), P.IVA 04369880234 affidataria del servizio antincendio della sede dell'ESU e delle residenze di Vicolo Campofiore 2/b, Via Mazza 5, Piazzale Scuro 12 e Corte Maddalene n. 5 per il periodo 01.06.2015 - 31.05.2018. con Decreto del Direttore n. 167 del 15/06/2015;

3. di registrare l'impegno di spesa pari ad € 2.934,48 sulla missione 4 programma 7 Titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 408/0 "Spese di gestione e funzionamento dei servizi" del bilancio 2017/2019 anno 2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
4. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione è prevista entro il 31.12.2017;

6. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
7. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo;
8. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnati è il seguente: ZDD1FD817A;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 2.934,48 sul capitolo/art.
4-7-1-103-408/0

del Conto / C del Bilancio 2017/2019

dal n. 602/2017 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 29/11/2017

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

